



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-7301AU2139

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	A.T.I. s.r.l. Viale Resegone, 7, I-22036 Erba (Como)
Distributor <i>Vertreiber</i>	A.T.I. s.r.l. Viale Resegone, 7, I-22036 Erba (Como)
Product Category <i>Produktart</i>	Stainless tubes: Stainless steel tube (7301)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Longitudinal seam welded stainless steel pipe (materials: 1.4401 respectively 1.4404 respectively 1.4521)
Model <i>Modell</i>	Edelstahlrohr A.T.I.
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: K 23 0063.1 from 23.11.2023 (MPD) Type testing: K19 0455.1 - K19 0455.17 from 28.10.2019 (MPD) Mechanical test: K 09 0096.1 - K 09 0096.4 from 25.05.2009 (MPD)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 541 (01.10.2004)

Date of Expiry / File No. 10.05.2029 / 24-0125-WNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen



19.03.2024 LE A-1/2

i.A. 20.7.

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
Edelstahlrohr A.T.I.	Nominal diameter: 12 up to 108 mm	table 3

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

tested dimensions, material 1.4401: 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 54 mm, 76,1 mm, 88,9 mm and 108 mm

tested dimensions, material 1.4404: 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 54 mm, 76,1 mm, 88,9 mm and 108 mm

tested dimensions, material 1.4521: 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm and 54 mm

DWG